

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Испытание, перезарядка и техническое обслуживание использованных и неисправных углекислотных и порошковых огнетушителей с заменой отдельных деталей производится в соответствии с требованиями раздела 8 и 9 СТ РК 1487-2006 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации", а также в целях повышения противопожарной защиты объектов и транспортных средств АО «ОЭСК».

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Условия поставки:<br>Транспортировка огнетушителей, подлежащих перезарядке и ТО, из центрального склада АО "ОЭСК", ВКО. г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 55А в специализированную организацию и доставка обратно производится автотранспортом Поставщика.                                                                                             |                                                                                                        |
| 2   | Срок выполнения Услуги: 30 дней со дня подписания Договора Сторонами                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| 3   | Требования к качеству выполняемой Услуги:<br>Огнетушащие средства и заменяемые детали огнетушителей при испытании, перезарядке и ТО должны иметь сертификат качества или сертификат соответствия. Качество услуги должно соответствовать требованиям ГОСТов и СТ. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей после испытания, перезарядки и ТО - 1 год. |                                                                                                        |
| 4   | Технические требования к выполняемой услуге:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
| 4.1 | Испытание, перезарядка и техническое обслуживание использованных и неисправных углекислотных и порошковых огнетушителей с заменой отдельных деталей и нанесением на корпуса этикеток с защитным полимерным покрытием в соответствии с п.13.2 табл.2 СТ РК 1487-2006                                                                                      | Всего – 283 огнетушителя, из них:<br>162 углекислотных огнетушителей,<br>121 порошковых огнетушителей. |
| 4.2 | Проверка технического состояния переносных порошковых и углекислотных огнетушителей                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283 шт.                                                                                                |
| 4.3 | Замена раструбов углекислотных огнетушителей ОУ-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 шт.                                                                                                 |
| 4.4 | Замена раструбов углекислотных огнетушителей ОУ-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 шт.                                                                                                 |
| 4.5 | Замена раструбов углекислотных огнетушителей ОУ-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 шт.                                                                                                  |
| 4.6 | Замена раструбов углекислотных огнетушителей ОУ-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 шт.                                                                                                 |
| 4.7 | Замена раструбов углекислотных огнетушителей ОУ-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 шт.                                                                                                  |

|      |                                                                   |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 4.8  | Замена раструбов углекислотных огнетушителей ОУ-10                | 1 шт.   |
| 4.9  | Замена раструбов порошковых огнетушителей ОП-1                    | 1шт.    |
| 4.10 | Замена раструбов порошковых огнетушителей ОП-2                    | 66 шт.  |
| 4.11 | Замена раструбов порошковых огнетушителей ОП-3                    | 3 шт.   |
| 4.12 | Замена раструбов порошковых огнетушителей ОП-4                    | 27 шт.  |
| 4.13 | Замена раструбов порошковых огнетушителей ОП-5                    | 22 шт.  |
| 4.14 | Замена раструбов порошковых огнетушителей ОПУ-5                   | 1 шт.   |
| 4.15 | Замена раструбов порошковых огнетушителей ОП-10                   | 1 шт.   |
| 4.16 | Замена запорно-пускового устройства к порошковым огнетушителям    | 121 шт. |
| 4.17 | Замена распылителя у порошковых огнетушителей                     | 121 шт. |
| 4.18 | Замена шланга-распылителя у порошковых огнетушителей              | 121 шт. |
| 4.19 | Замена шланга у углекислотных огнетушителей                       | 162 шт. |
| 4.20 | Замена рукоятки у порошкового огнетушителя                        | 121 шт. |
| 4.21 | Замена чеки у порошкового огнетушителя                            | 121 шт. |
| 4.22 | Замена манометра у порошкового огнетушителя                       | 121 шт. |
| 4.23 | Замена кольца уплотнительного у порошкового огнетушителя          | 121 шт. |
| 4.24 | Замена этикетки- инструкции у порошкового огнетушителя            | 121 шт. |
| 4.25 | Покраска баллона порошкового огнетушителя                         | 121 шт. |
| 4.26 | Замена запорно-пускового устройства к углекислотным огнетушителям | 162 шт. |
| 4.27 | Замена поворотной трубки углекислотного огнетушителя              | 162 шт. |
| 4.28 | Замена рукоятки- рычага углекислотного огнетушителя               | 162 шт. |
| 4.29 | Замена этикетки- инструкции углекислотного огнетушителя           | 162 шт. |
| 4.30 | Покраска баллона углекислотного огнетушителя                      | 162 шт. |

**Примечание:**

1. Обозначения огнетушителей по количеству содержащегося ОТВ (огнетушащего вещества) приведены в соответствии СТ РК ГОСТ Р 51057-2005.
2. При покраске огнетушителей принимаются меры по сохранению порядковых номеров, нанесённых белой краской на корпуса огнетушителей.
3. В случае если огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность и не подлежащие последующему ремонту, то поставщиком оформляется акт освидетельствования (о неисправности и непригодности) огнетушителей.
4. При приёмке огнетушителей Заказчик производит проверку на работоспособность огнетушителя, а именно методом сработки выпуска ОТВ из огнетушителя, на предмет наличия ОТВ (порошка, газа) и продолжительности подачи огнетушащего вещества заряженного огнетушителя. Количество огнетушителей подлежащих проверки методом сработки выпуска ОТВ подлежат 6 штук выборочно из всей общей партии, с последующей перезарядкой, в указанные в договоре сроки.