

Техническая спецификация на
техническое обслуживание охранной сигнализации
НК 816101101

Исполнитель должен обеспечить выполнение работ по обслуживанию охранной сигнализации с использованием собственных расходных материалов на серверном оборудовании и на следующих 20 объектах АО «ОЭСК»:

1. ПС 110/6 №12, г. Семей
2. ПС 110/6 №10, г. Семей
3. ПС 35/6 №8, г. Семей
4. ПС 110/35/6 Ново-Шульба, с. Новая Шульба
5. ПС 35/6 Ново-Шульба, с. Новая Шульба
6. ПС 110/35/10 Ново-Баженово, с. Новобаженково
7. ПС 110/10 Левобережная С, г. Семей
8. ПС 110/10 УТФ, г. Семей
9. ПС 110/35/10 Бескарагай, с. Бескарагай
10. ПС 110/35/6 №43, г. Усть-Каменогорск
11. ПС 35/6 №31, г. Усть-Каменогорск
12. ПС 35/6 №34, г. Усть-Каменогорск
13. ПС 35/6 №40, г. Усть-Каменогорск
14. ПС 110/10 ВПП, п. Молодёжный
15. ПС 110/35/10 №26, с. Ново-Явленка
16. ПС 35/6 №44, г. Усть-Каменогорск
17. ПС 110/35/6 СДИ, г. Усть-Каменогорск
18. ПС 110/35/10 №42, п. Молодёжный
19. ПС 35/6 №25, г. Усть-Каменогорск
20. ПС 110/35/6 №41, г. Усть-Каменогорск

1. Исполнитель производит регламентное техническое обслуживание охранной сигнализации в установленные сроки, включая:

Ежемесячный:

- Внешний осмотр установки и ее составных частей (приемно-контрольных приборов, промежуточных устройств, извещателей, сигнальных линий и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; прочности крепления и т.п., а также при каждом внеплановых работах по устранению неисправностей по вызову Заказчика;
- Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;
- Проверка работоспособности и электрических параметров аппаратуры составных частей системы. При выявлении неисправности Исполнителем производится их восстановительный ремонт. При невозможности их ремонта, составляется Акт с участием представителей Заказчика и Исполнителя с указанием неисправности аппаратуры, конкретной причины выхода аппаратуры из строя и невозможности её восстановления, требование о замене;
- Проверка срабатывания систем при имитации режимов: «Проникновение», «Неисправность» (к.з., обрыв), Восстановление «Дежурного режима» системы;
- Исполнителем производится обслуживание и контроль канала сотовой связи с ежемесячным пополнение SIM карт GSM предназначенных для приёма и регистрации сообщений об охранной сигнализации;
- Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания ППК (прибор

приемно–контрольный). Восстановление внешних соединений, заземления, прочности крепления;

- Устранения обрыва (к.з.), восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов) охранных извещателей. Восстановление контактов между розетками и извещателями, между шлейфом и извещателями;

- Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт элементов охранной сигнализации. При выявлении неисправности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, сигнальных линий и т.д.) Исполнителем производится их восстановительный ремонт. При невозможности их ремонта, составляется Акт с участием представителей Заказчика и Исполнителя с указанием неисправности аппаратуры, конкретной причины выхода аппаратуры из строя и невозможности её восстановления, требование о замене.

2. По факту выполнения Исполнителем услуг по ежемесячному техническому обслуживанию охранной сигнализации объектов согласно перечня Технической спецификации, сторонами подписываются приложения к Акту выполненных работ установленной формы по каждому объекту. Со стороны Заказчика право подписи приложения к Акту выполненных работ имеют только руководители подразделений, их заместители.

3. Наличие у потенциального поставщика автотранспорта в количестве не менее 2-х единиц для обеспечения оперативных выездов на обслуживаемые объекты согласно перечня Технической спецификации. Для подтверждения указанного требования потенциальным поставщиком представляются электронные копии технических паспортов, путевых листов и (или) договоров аренды автотранспорта.

4. Устранять неисправности в системах охранной сигнализации по вызову Заказчика на обслуживаемые объекты, согласно перечня Технической спецификации. Наличие у потенциального поставщика мобильных групп, представляющие интересы в населённых пунктах: г. Усть-Каменогорск, п. Молодежный, с. Ново-Явленка, г. Семей, с. Новая Шульба, с. Новобаженково, с. Бескарагай с обеспечением прибытия на объект в течение 24 часов с момента вызова. Для подтверждения указанного требования потенциальным поставщиком представляются электронные копии документов, подтверждающих наличие указанных групп реагирования.

5. Оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации охранной сигнализации объектов.

6. По вызову Заказчика обеспечить участие специалистов при проведении проверок со стороны правоохранительных органов, в случае несанкционированного, неправомерного, незаконного проникновения на территорию зданий и сооружений, объекты которого оборудованы системами охранной сигнализацией.

7. В случае помолки, выхода из строя: аккумуляторной батареи SF12022 12В, 2,2 А/ч, извещателя магнитоконтактного ИО 102-60 Б2П, оповещателя охранно-пожарного комбинированного светозвукового Маяк-12-К, считывателя Touch Memoгу, ключа Touch Memoгу Исполнитель обязуется восстановить работоспособность с использованием собственных материалов.